

**АКТ**  
**готовности образовательной организации**  
**Новоуральского городского округа Свердловской области**  
**к 2024/2025 учебному году**  
составлен «01» июля 2024 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва» Новоуральского городского округа
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):  
624133, Свердловская обл., г.о. Новоуральский, г. Новоуральск, ул. Свердлова, зд. 6.
3. Фактический адрес: 624133, Свердловская обл., г.о. Новоуральский, г. Новоуральск, ул. Свердлова, зд.6
4. Год постройки здания: 1986
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:  
Полякова Виктория Николаевна, 8(34370) 3-81-41.
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 06.05.2024г. №1454-а, изменения в приказ от 07.06.2024 № 1802-а «О приемке образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году»
7. Комиссией в составе:
  - 7.1. Председатель комиссии:  
Лобова И.П., заместитель Главы Новоуральского городского округа по социальной политике
  - 7.2. Заместитель председателя комиссии:  
Аленькина Т.Н., начальник Управления образования
  - 7.3. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):
    - Капустин И.А., начальник отделения Госавтоинспекции МУ МВД России по ЗАТО г.Новоуральск и пос. Уральский, старший лейтенант полиции (по согласованию);
    - Кривочуров В.М., главный специалист МКУ «ЦБ и МТО» НГО;
    - Маркин В.В., главный специалист Управления образования;
    - Манторова М.А., начальник отдела надзора и государственных услуг Межрегионального управления № 31ФМБА России (по согласованию);
    - Медведева М.Л., заместитель начальника Управления образования;
    - Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;
    - Пожарко А.С., заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» - начальник отдела ФГПН (по согласованию);
    - Сапегина Т.В., председатель Комитета по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам;
    - Тагильцева И.В., председатель территориальной организации профсоюзов г.Новоуральска

(по согласованию);

Шаповалова И.В., заведующий отделом культуры Администрации НГО;

Швыряев А.А., старший инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Отдела вневедомственной охраны по Новоуральскому ГО и МО «посёлок Уральский» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», майор полиции (по согласованию);

Ярковская Л.Е., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

Брекшинова Л.А., преподаватель ТРЕНА 317

7.6. От образовательной организации:

Полякова В.Н., директор;

Баган Н.А., заместитель директора по УВР, специалист по охране труда;

Бердышева В.С., бухгалтер-кассир;

Сюкошев А.С., методист.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва» Новоуральского городского округа

(полное наименование образовательной организации)

к 2024/2025 учебному году готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии:

И.И. Лобова

Заместитель Председателя комиссии

Т.Н. Аленькина

Члены комиссии:

И.А. Капустин

В.М. Кривочуров

В.В. Маркин

М.А. Манторова

М.Л. Медведева

О.С. Ошуркова

А.С. Пожарко

Т.В. Сапегина

И.В. Тагильцева

И.В. Шаповалова

А.А. Швыряев

Л.Е. Ярковская

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
--------------	--------------------------	-------------------------	---

1	2	3	4
1.	<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области</b>		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав утвержден Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 03.04.2023 № 923-а.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	<p>МАУ ДО «СШОР» НГО располагается в здании МАУ «КСК» НГО по договору безвозмездного пользования (ссуды) от 21.06.2022г. № 04-04/53/22. Дополнительное соглашение № 2 от 24.04.2023 г. к договору безвозмездного пользования (ссуды) № 04-04/53/22 от 21.06.2022г. Дополнительное соглашение № 3 от 24.07.2023 к договору безвозмездного пользования (ссуды) № 04-04/53/22 от 21.06.2022г.</p> <p>Здание Концертно-спортивного комплекса закреплено на правах оперативного управления за МАУ «КСК» НГО, свидетельство о государственной регистрации права (повторное) от 20.10.2014г. № 66АЖ 472155.</p> <p>Распоряжением КУМИ Администрации Новоуральского городского округа муниципальное имущество передано в безвозмездное пользование МАУ КСК» НГО от 26.04.2022 г. № 218.</p>
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	<p>Право пользования земельным участком МАУ ДО «СШОР» НГО не имеет.</p> <p>МАУ ДО «СШОР» НГО располагается в здании МАУ «КСК» НГО по договору безвозмездного пользования (ссуды).</p> <p>Право пользования у МАУ «КСК» НГО, основание: свидетельство о государственной регистрации права от 16.02.2016г. 66-66-31/664/2014-188, выдано Управлением Федеральной службы государственной</p>

1	2	3	4
			регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 03.08.2023 г., бессрочно, регистрационный № Л035-01277-66/00668083. Приложений не имеется. 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. 3) Вид образовательной деятельности - дополнительное образование. 4) Аккредитация не проводится
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	В наличии имеются следующие образовательные программы: - дополнительные общеобразовательная общеразвивающая программа по виду спорта «хоккей», утверждена приказом директора МАУ ДО «СШОР» НГО от 13.04.2023г. № 72/1. - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по виду спорта «конькобежный спорт» (дисциплина шорт-трек), утверждена приказом директора МАУ ДО «СШОР» НГО от 13.04.2023г. № 72/1; - дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «хоккей», утверждена приказом директора МАУ ДО «СШОР» НГО от 13.04.2023г. № 71/1; - дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «конькобежный спорт» (дисциплина шорт-трек), утверждена приказом директора МАУ ДО «СШОР» НГО от 13.04.2023г. № 71/1.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;	Программа развития Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва» Новоуральского городского округа на 2023-2027г.г.

1	2	3	4
		2) отсутствуют	Утверждена приказом директора МАУ ДО «СШОР» НГО от 31.08.2023 г. №129/1к
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024/2025 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	План работы МАУ ДО «СШОР» НГО на 2024/2025 учебный год утвержден приказом директора МАУ ДО «СШОР» НГО от 19.06.2024г. № 122к.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) Здание – 1. 2) С круглосуточным пребыванием людей – 0 (спальный корпус и общежитие отсутствуют)
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) В одну смену. 2) с 13:20 до 21:00 обучается 18 групп (333 человека). 3) Во вторую смену не обучаются.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать	1) Проектная допустимая численность 2000 человек. 2) Количество групп по предварительному комплектованию - 18 3) Количество обучающихся по муниципальному заданию – 333. 4) 0. 5) Превышения допустимой численности обучающихся нет.

1	2	3	4			
		на сколько человек)				
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц на 01.01.2024	Фактическое наличие, чел. На 01.07.2024	Вакантные ставки
			Директор	1	1	
			Зам.директора по учебно-воспитательной работе	1	1	
			Главный бухгалтер	1	1	
			Бухгалтер-кассир	1	1	
			Кладовщик- 4 разряд	1	1	
			Секретарь руководителя	0,5	0,5	
			Врач- высшая категория	1	1	
			Водитель автомобиля	1	1	
			Заточник- 5 разряд	0,5	0,5	
			Ремонтировщик кожгалантерейных изделий- 4 разряд	1	1	
			Инструктор-методист	1	0	1
			Методист	1	1	
			Старший тренер-преподаватель	3,8	1	2
			Тренер-преподаватель	13	9	2,5
			<b>ИТОГО</b>	<b>27,80</b>	<b>20</b>	<b>5,5</b>
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</b>					
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Готовность системы холодного, горячего водоснабжения, водоотведения находятся в работоспособном, удовлетворительном состоянии. Акт «Осмotra технического состояния инженерных сетей расположенных в здании МАУ «КСК» НГО, по адресу: г.Новоуральск,			

1	2	3	4
			ул. Свердлова, зд.6» утвержден директором МАУ «КСК» НГО от 29.05.2024г. №80/03. Готовность отопления МАУ «КСК» НГО согласно Постановления Администрации Новоуральского городского округа от 17.05.2024 г. № 1565-а «Об итогах отопительного периода 2023/2024 годов и о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального комплекса Новоуральского городского округа к работе в отопительный период 2024/2025 годов» Приложение № 4 «План – график» 31.07.2024 – 14.08.2024гг.
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Ученическая мебель отсутствует
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Учебники отсутствуют
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские отсутствуют
<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>			
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Спортивные объекты располагается в здании МАУ «КСК» НГО по договору безвозмездного пользования (ссуды) с МАУ ДО «СШОР» НГО от 21.06.2022г. № 04-04/53/22. Дополнительное соглашение № 2 от 24.04.2023 г. к договору безвозмездного пользования (ссуды) № 04-04/53/22 от 21.06.2022г. Дополнительное соглашение № 3 от 24.07.2023 г. к договору безвозмездного пользования (ссуды) № 04-04/53/22 от 21.06.2022г. Перечень спортивных объектов: 1. Ледовая арена – 2440 м2 2. Тренажерный зал – 181,3 м2; 3. Спортивная площадка для мини-футбола – 1125 м2; 2. Беговая дорожка – 621 м2; 3. Спортивная площадка для волейбола, баскетбола и тенниса – 660 м2.

1	2	3	4
			Акт готовности от 03.06.2024г. №14.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	В наличии имеется спортивный инвентарь и оборудование согласно договора безвозмездного пользования (ссуды) МАУ ДО «СШОР» НГО с МАУ «КСК» НГО от 25.04.2024г. № 04/27/24: согласно перечня в Приложении № 1 к договору в количестве 53 ед. Спортивное оборудование и инвентарь находятся в удовлетворительном состоянии. В наличии сертификаты соответствия.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Спортивные объекты располагается в здании МАУ «КСК» НГО по договору безвозмездного пользования (ссуды) с МАУ ДО «СШОР» НГО от 21.06.2022г. № 04-04/53/22. Дополнительное соглашение № 2 от 24.04.2023 г. к договору безвозмездного пользования (ссуды) № 04-04/53/22 от 21.06.2022г. Дополнительное соглашение № 3 от 24.07.2023 г. к договору безвозмездного пользования (ссуды) № 04-04/53/22 от 21.06.2022г. Перечень спортивных объектов: 1. Спортивная площадка для мини-футбола – 1125 м2; 2. Беговая дорожка – 621 м2; 3. Спортивная площадка для волейбола, баскетбола и тенниса – 660 м2. Акты готовности от 03.06.2024г. № 14.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Проведена проверка соответствия требованиям безопасности. Акт-испытание от 03.06.2024г. «Акт-испытание гимнастических снарядов и оборудования в тренажерном зале, в здании МАУ «КСК» НГО расположенной по адресу: г. Новоуральск, ул. Свердлова, д.6». Акт испытания от 03.06.2024г. «Акт-испытание футбольных ворот установленных на спортивной площадке для мини футбола с ограждением» на территории МАУ «КСК» НГО, расположенных по адресу: г.Новоуральск, ул. Свердлова, д.6».



1	2	3	4
23.	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>		
24.	Наличие предписаний ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»	1) предписание / акт (указать реквизиты) 2) количество неустранённых нарушений; 3) количество неустранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписания Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» отсутствуют. 2) Неустранённых нарушений – 0, так как отсутствует предписание Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». 3) Неустранённых нарушений, срок устранения которых истек – 0, так как отсутствует предписание Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». 4) Не требуется, так как отсутствует предписание ГПН. 5) Не требуется, так как отсутствует предписание ГПН.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за ПБ МАУ ДО «СШОР» НГО: Полякова В.Н., директор, приказ от 22.06.2023г. № 101/1к «О назначении ответственного лица за соблюдением пожарной безопасности в МАУ ДО «СШОР» НГО». Лицо ответственное за противопожарное состояние помещений МАУ «КСК» НГО – Вашев Г.А., начальник отдела по обеспечению безопасности МАУ «КСК» НГО, приказ «О назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности» от 29.12.2023г. № 182, согласно договора между МАУ ДО «СШОР» НГО и МАУ «КСК» НГО от 21.06.2022г. № 04-04/53/22, согласно п.4.2.3. которого МАУ ДО «СШОР» НГО обязуется соблюдать пожарные нормы и требования техники безопасности.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарнотехническому минимуму или по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности: - по программе	1) В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (по желанию) прошла обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным

1	2	3	4
		<p>профессиональной переподготовке (250 час.);  - по программе повышения квалификации (16 час.).  (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ПШБ;</p>	<p>профессиональным программам в области пожарной безопасности - директор МАУ ДО «СШОР» НГО Полякова В.Н., обучена с 22.03.2023г. по 16.06.2023г. в ООО «Профессиональная академия» (Лицензия № Л035-01265-18/00256664 от 20.02.2021г, выдано Министерством образования и науки Удмуртской республики) по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике», объемом 256 часов. По результатам обучения выдан диплом о профессиональной переподготовке серия ФДД № 1606236, регистрационный номер: ФДД 1606236, дата выдачи: 16.06.2023г.</p> <p>- заместитель директора МАУ ДО «СШОР» НГО Баган Н.А., исполняющая обязанности директора во время ее отсутствия по приказу ОО обучена по программе «Повышение квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях» в ООО «Региональный центр повышения квалификации» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 20.05.2021г. № Л035-01222-62/00267249, выданной Министерством образования и молодежной политики Рязанской области, в объеме 16 часов, по окончании выдано удостоверение № 342627 от 06.2024г., протокол от 28.05.2024 г. № 259-27.05.2024.</p> <p>2) Заместитель директора по УВР МАУ ДО «СШОР» НГО Баган Н.А., ответственная за обучена по программе «Повышение квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях» в ООО «Региональный центр повышения квалификации» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 20.05.2021г. № Л035-01222-62/00267249,</p>

1	2	3	4
		<p>4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>выданной Министерством образования и молодежной политики Рязанской области, в объеме 16 часов, по окончании выдано удостоверение № 342627 от 06.2024г., протокол от 28.05.2024 г. № 259-27.05.2024.</p> <p>3) Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с «Планом обучения в области пожарной безопасности работников МАУ ДО «СШОР» НГО, в соответствии с постановлением Администрации НГО от 19.12.2023г. № 393-а, утвержденным приказом директора МАУ ДО «СШОР» НГО от 29.12.2023г. № 218к, разработанным в соответствии с Тематическим планом обучения работников организаций, расположенных на территории Новоуральского ГО, по вопросам пожарной безопасности в 2024 году (утверждён Постановлением Главы НГО «Об организации обучения работников организаций, расположенных на территории НГО по вопросам пожарной безопасности» от 19.12.2023 г. № 3931-а). Согласно вышеуказанного плана в 2024 году проведено:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обучение по теме № 1 проведено 16.01.2024г. с охватом 19 чел. запись в журнале учета противопожарных инструктажей от 16.01.24г.</li> <li>2. Обучение по теме № 2 проведено 09.04.2024г. с охватом 19 чел. запись в журнале учета противопожарных инструктажей от 09.04.24г.</li> <li>3. Обучение практическому применению первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренний противопожарный водопровод) проведено 16.01.2024г. и 09.2024г. с охватом 19 чел., запись в журнале учета противопожарных инструктажей от 16.01.2024г. и 09.04.2024г.</li> <li>4. Противопожарный инструктаж: <ul style="list-style-type: none"> <li>- первичный для сотрудника ОО проведен 09.01.2024г. по разработанной и утверждённой программе «Программа первичного и повторного противопожарного инструктажа», утвержденной приказом от 29.12.2023г. № 218к) с охватом 1 чел., запись в журнале учета противопожарных инструктажей от 09.01.2024г.</li> <li>- повторный для сотрудников ОО проведен 16.01.2024г. по</li> </ul> </li> </ol>

1	2	3	4
			<p>разработанной и утверждённой программе «Программа первичного и повторного противопожарного инструктажа», утверждена приказом от 29.12.2023г. № 218к) с охватом 19 чел., записи в журнале учета противопожарных инструктажей от 16.01.2024г. и 09.04.2024г.</p> <p>4) Обучение обучающихся проходило 1 раз в полгода в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности для обучающихся МАУ ДО «СШОР» НГО. За прошедший 2023-2024 учебный год обучение проведено 2 раза. Результаты проведения обучения отражены в Журнале учета учебно-тренировочных занятий МАУ ДО «СШОР» НГО в разделе Инструктаж обучающихся, охват 333 человека. Обучение обучающихся ППБ с периодичностью 1 раз в квартал будет проводиться с 01.07.2024г. в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности для обучающихся в МАУ ДО «СШОР» НГО и тематическим планом, утверждёнными приказом от 19.06.2024г. № 124к.</p> <p>5) Эвакуационные учения с работниками, обучающимися и иными лицами, находящимися на объекте (территории) проводятся в соответствии с планом обучения в области пожарной безопасности работников МАУ ДО «СШОР» НГО, утвержденным приказом МАУ ДО «СШОР» НГО от 29.12.2023г. № 218к; По результатам эвакуационных учений оформлены Акты от 16.01.2024. б/н, от 09.04.2024г. б/н.</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) ОО оснащена 61 огнетушителями марки ОУ-3 в соответствии расчетом необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещениях) в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара, выполненным в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479). Расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты со схемой их размещения утверждён 24.12.2023г.</p> <p>2) Журнал учета средств пожаротушения в наличии, заполняется</p>

1	2	3	4
			<p>регулярно.</p> <p>3) Проверка, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей производится лицом, ответственным за пожарную безопасность ОО и обслуживающей организацией ООО «Виолла-Прим», Лицензия № 40Б/01104 от 15.08.2013 г., срок действия бессрочно, по договору от 28.12.2023 г. № 099/04-05/259/23 «Договор возмездного оказания услуг».</p> <p>Результаты проверки состояния огнетушителей занесены в специальный журнал «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».</p> <p>Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей занесены: в специальный журнал «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты». Дата последнего ТО-2 май 2024г.</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие вывода дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: - способ передачи сигнала «Пожар»; - наличие вывода сигнала «Пожар» со станции АПС ОО на станцию АПС «Орион-ПРО»</p>	<p>1) В МАУ «КСК» НГО имеются системы АПС, СОУЭ и находятся в работоспособном состоянии (акт от 05.06.2024г. № б/н. Срок эксплуатации АПС более 10 (лет). Количество ложных срабатываний - 3 раза за 2023-2024 учебный год (допустимая частота ложных срабатываний – 5 раз за 2023-2024 учебный год). В соответствии с требованием п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ППРФ от 16 сентября 2020 года № 1479) проведены ежегодные комплексные испытания на работоспособность систем автоматической пожарной (акт комплексных испытаний на работоспособность АПС от 11.06.2024г. б/н «Акт комплексных испытаний на работоспособность СПС»). График утвержден директором МАУ «КСК» НГО 12.01.2024г. Решения о невозможности дальнейшей эксплуатации системы АПС по результатам проводимых комплексных испытаний не принималось. Приказом МАУ «КСК» НГО утвержден регламент технического</p>

1	2	3	4
		<p>ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»;</p> <p>4) наличие ответственного лица;</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики (система дымоудаления, автоматическая разблокировка и открывание шлагбаумов, ворот от системы противопожарной защиты, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники) (указать реквизиты)</p>	<p>обслуживания систем противопожарной защиты от 29.12.2023г. № 186. «Об утверждении регламентов технического обслуживания систем противопожарной защиты».</p> <p>Директором МАУ «КСК» НГО утверждена Программа комплексных испытаний СПС на объекте МАУ «КСК» НГО от 31.05.2024г.</p> <p>2) Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения производится ООО «СОВА-Монтаж» (лицензия от 06.07.2010г. № Л014-00101-66/00089448), срок действия бессрочно, по договору от 26.12.2023г. № 27/МО-24/04-05/252/23 «На обслуживание систем пожарной безопасности».</p> <p>Срок действия договора – до 31.12.2024г.</p> <p>3) Дублирующий сигнал «Пожар» с АПС ОО выходит по радиоканалу или по GSM каналу на ЦППС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» на станцию «ОКО- Мониторинг» ПЧ №4).</p> <p>4) Лицо, ответственное за эксплуатацию АПС и СОУЭ – начальник отдела по обеспечению безопасности МАУ «КСК» НГО Вашев Г.А., приказ МАУ «КСК» НГО от 29.12.2023г. № 184 «О назначении лица, ответственного за эксплуатацию установок АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУТ)».</p> <p>5) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют.</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	<p>Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479).</p> <p>Акт проверки состояния запасных эвакуационных выходов от МАУ «КСК» НГО от 15.04.2024г.</p> <p>Протокол от 24.06.2024г. № 55 «Протокол испытания пожарной лестницы».</p> <p>Протокол от 24.06.2024г. № 56 «Протокол испытания пожарной лестницы».</p> <p>Протокол от 24.06.2024г. № 57 «Протокол испытания пожарной лестницы».</p>

1	2	3	4
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	<p>Электроустановки здания МАУ «КСК» НГО соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП.</p> <p>Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий проводятся ООО «СОВА-Монтаж» (лицензия от 06.07.2010 г. № 27/МО-24/04-05/252/23, срок действия бессрочно) по договору от 26.12.2023г. № 27/МО-24/04-05/252/23 «На обслуживание систем пожарной безопасности». Оформлен акт от 15.04.2024г. б/н «Акт проверки технического состояния и работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), системы управления контролем доступа (СКУД), систем охранного телевидения (СОТ), системы тревожной сигнализации (ТС), рамок металлодетекторов, безопасности путей эвакуации».</p> <p>Оформлен акт от 05.06.2024г. б/н «Акт проверки технического состояния и работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ).</p> <p>Оформлены акты 18.10.2023г. б/н: «Акт проверки технического состояния и работоспособности автоматической установки пожаротушения (УАПТ)», «Акт проверки работоспособности противопожарных клапанов в помещениях № 343, 344, 349, 350, 351, 69», «Акт проверки противопожарной металлической двери и деревянного противопожарного окна в помещении пункта проката коньков», «Акт проверки противопожарной автоматической шторы в помещении склада ковровых покрытий», «Акт проверки металлических противопожарных дверей в помещениях № 249, 262», «Акт проверки металлических противопожарных дверей».</p> <p>Оформлены акты от 25.03.2024г. б/н: «Акт проверки металлических противопожарных дверей», «Акт проверки противопожарной металлической двери и деревянного противопожарного окна в</p>

1	2	3	4
			<p>помещении пункта проката коньков»», «Акт проверки металлической противопожарной двери», «Акт проверки противопожарной автоматической шторы в помещении склада ковровых покрытий», «Акт проверки противопожарной металлической двери и деревянного противопожарного окна», «Акт проверки металлических противопожарных дверей», «Акт проверки противопожарных дверей», «Акт проверки противопожарных клапанов», 2Акт проверки противопожарной автоматической шторы», «Акт проверки двух деревянных противопожарных дверей».</p>
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) внутреннее; 2) наружное</p>	<p>1) Здание МАУ «КСК» НГО оснащено внутренним противопожарным водопроводом (количество ПК - 31 шт.).          Регламентные работы по обеспечению работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода проводятся обслуживающей организацией ООО «СОВА-Монтаж» (Лицензия № ЛО14-00101-66/00089448 от 06.07.2010, срок действия бессрочно, по договору от 26.12.2024г. № 27/МО-24/04-05/252/23 «На обслуживание систем пожарной безопасности».          Результаты технического обслуживания ВПВ и проверки расхода воды на нужды пожаротушения проведены ООО «Сова-Монтаж», оформлен протокол проверки от 15.04.2024г. «Протокол проверки пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу».          Проведена перекатка пожарных рукавов, акт от 15.04.2024г. «Акт перекатки пожарных рукавов».          Расход воды на нужды пожаротушения составляет 3.5 литров в секунду (л/с), что соответствует требованиям пожарной безопасности (или не соответствует требованиям пожарной безопасности (если расход воды менее 2.5 л/с).          2) Пожарные гидранты наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют.</p>
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	<p>декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)</p>	<p>Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» от 10.04.2015г., № 65540-ОС-00003.</p>



1	2	3	4
33.	<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписания отсутствуют
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	Проведена гигиеническая подготовка и аттестация работников по договору №226 от 18.04.2024г. ФГБУЗ «ЦГ и Э №31» ФМБА России с отметкой в личных медицинских книжках сотрудников. 1) Директор МАУ ДО «СШОР» НГО Полякова В.Н., гигиеническая аттестация 23.04.2024г. 2) Ответственный работник учреждения Дацун Н.Л., гигиеническая аттестация 23.04.2024г. 3) Сотрудники 18 человек, охват 100%, гигиеническая аттестация 23.04.2024г. (список сотрудников прилагается).
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);	1) Пищеблок отсутствует, питание не организуется

1	2	3	4
		<p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	В соответствии со ст. 34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа № 29 Минздрава от 28.01.2021г. и договора №143-м/о от 20.03.2024г. с ООО «Вита» проведены периодические медицинские осмотры сотрудников (по графику апрель 2024г.) Заключительный акт от 31.05.2024г. прилагается (19 человек), охват 100%.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установлен 1 питьевой фонтанчик «Аквафор» модель Кристалл ЭКО-80-2» (1 этаж). Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д- RU.HO03.BB.00113/20 прилагается. Обслуживание проводится организацией МАУ «КСК» НГО. Акт осмотра оборудования очистки и обеззараживания воды от 27.05.2024г.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт контроля воздуховодов систем вентиляции от 24.05.2024г. проводимые МАУ «КСК» НГО в соответствии с ППК. Протокол испытаний от 11.06.2024г. № 05.187.Ф

1	2	3	4
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Медицинский кабинет имеется. Лицензия № ЛО-66-01-005860 от 14.03.2019г. выданная Минздравом Свердловской области. В штате 1 врач, трудовой договор № 30 от 11.11.2010г.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля № 03.588 от 10.06.2024г. ФГБУЗ ЦГиЭ №31 ФМБА России. Программа производственного контроля от 26.06.2024г.
<b>Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>			
43.	Наличие предписаний надзорных органов об устранении выявленных недостатков по антитеррористической защищенности объекта (территории)	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков	1. В наличии Акт обследования и категорирования объекта (территории) от 13.07.2023г. «Акт обследования категорированного объекта спорта в целях актуализации паспорта безопасности». 2. В наличии Акт целевой проверки антитеррористической защищенности объекта (территории) от 27.04.2024 г. 1) Не устранённых нарушений - 0 пунктов вышеуказанного акта. 2) Не устранённых нарушений, срок устранения которых истек - 0 пунктов акта. 3) План мероприятий не требуется, так как в ходе проведения проверки

1	2	3	4
		с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков, Принимаемые меры по их устранению	недостатки не выявлены. 4) Отчёты не требуются так как план устранения недостатков не разрабатывался в связи с отсутствием необходимости.
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации, установленная категория: Утвержден: Уполномоченный орган (дата) (сведения об актуализации) Согласован в подразделениях: 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (дата); 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» (дата); 3) Отдел в г.Новоуральск УФСБ России по Свердловской области (дата)	В Постановлении Администрации Новоуральского городского округа № 1 ДСП от 21.01.2022г. «Об утверждении перечня объектов (территорий), подлежащих антитеррористической защите организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Новоуральского городского округа» МАУ ДО «СШОР» НГО отсутствует.  МАУ ДО «СШОР» НГО осуществляет свою деятельность на территории МАУ «КСК» НГО, который имеет паспорт безопасности как объект спорта. Паспорт безопасности разработан и утвержден директором МАУ «КСК» НГО 19.06.2022г., отнесён к I категории опасности. Согласован в подразделениях: 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» «08.07.2022 г. 2) Не требуется. 3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области 15.06.2022 г.
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность МАУ ДО «СШОР» НГО: Лосев Р.А., тренер-преподаватель. Приказ от 10.05.2023 г. № 84/1к «О назначении лица ответственного за антитеррористическую безопасность учреждения».
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической безопасности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей 3) Количество сотрудников и	1) Обучение на курсах повышения квалификации прошел: - Лосев Р.А., тренер-преподаватель - период обучения с 19.04.20023г. по 04.05.2023г. - по программе «Антитеррористическая безопасность для сотрудников

1	2	3	4
		<p>обучающихся, прошедших практическую отработку действий по антитеррористической безопасности</p>	<p>образовательных организаций»          - удостоверение о повышении квалификации № 592419104151, дата выдачи удостоверения – 10.05.2023г., срок действия удостоверения – 5 лет.</p> <p>2) Инструктажи сотрудников по антитеррористической безопасности проводятся 1 раз в полгода в соответствии с «Планом-графиком занятий с персоналом и обучающимися МАУ ДО «СШОР» НГО по обучению способам защиты и действиям в случае возникновения террористической угрозы или совершения террористического акта в 2024 году», утвержденным приказом МАУ ДО «СШОР» НГО от 29.12.2023г. № 218/1к «Об утверждении плана-графика занятий с персоналом и обучающимися по обучению способам защиты и действиям в случае возникновения террористической угрозы или совершения террористического акта ан 2024 год».</p> <p>Инструктаж с сотрудниками проводит Лосев Р.А., тренер-преподаватель, прошедший курсы повышения квалификации и имеющий действующее удостоверение (см. пункт 1)).          В 2023/2024 учебном году проведено 2 инструктажа, с охватом 19 чел.</p> <p>3) Практическая отработка действий персонала и обучающихся по антитеррористической безопасности проводится 1 раз в полгода в соответствии с «Планом-графиком занятий с персоналом и обучающимися МАУ ДО «СШОР» НГО по обучению способам защиты и действиям в случае возникновения террористической угрозы или совершения террористического акта в 2024 году», утвержденным приказом МАУ ДО «СШОР» НГО от 29.12.2023г. № 218/1к «Об утверждении плана-графика занятий с персоналом и обучающимися по обучению способам защиты и действиям в случае возникновения террористической угрозы или совершения террористического акта ан 2024 год».</p> <p>В 2023/2024 учебном году проведены практические тренировки</p>

1	2	3	4
			<p>отработки действий по антитеррористической безопасности (перечислить):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 03.09.2023г. по теме «Мероприятия, проводимые по предупреждению закладки взрывных устройств на территории и в здании образовательного учреждения. Мероприятия, проводимые при получении сообщения о минировании.», с охватом 19 чел.</li> <li>- 05.03.2024г. по теме «Практические меры по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Мероприятия, проводимые при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов. Мероприятия, проводимые по подготовке и проведению экстренной эвакуации», с охватом 19 чел.</li> </ul>
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	МАУ ДО «СШОР» НГО руководствуется разработанными планами эвакуации МАУ «КСК» НГО. Планы эвакуации разработаны и утверждены директором МАУ «КСК» НГО 11.06.2015г. в количестве 10 штук. В соответствии с требованиями размещены на путях эвакуации.
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	МАУ ДО «СШОР» НГО соблюдает организованный пропускной режим МАУ «КСК» НГО. Организация пропускного и внутриобъектового режимов в МАУ «КСК» НГО регламентирована инструкцией об организации пропускного и внутри объектового режимов) в МАУ «КСК» НГО, утвержденной приказом МАУ «КСК» НГО № 9 01.02.2021г.
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями ведомственной/вневедомственной охраны (указать реквизиты)	<p>В МАУ ДО «СШОР» НГО в штатном расписании должность обеспечения физической охраны не предусмотрена. Физическая охрана осуществляется МАК «КСК» НГО.</p> <p>1) В дневное время физическая охрана объекта (территории) осуществляется штатным сотрудником – дежурный ООБ.</p> <p>2) Договор с частной охранной организацией не заключён, так как в соответствии с ППРФ № 202 объект не подлежит физической охране сотрудниками ЧОО.</p> <p>МАУ ДО «СШОР» НГО при проведении официальных спортивных</p>

1	2	3	4
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) договор на реагирование (указать реквизиты);</p> <p>5) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>6) КТС не обслуживается (причина, меры)</p>	<p>соревнований заключает отдельные договоры с ЧОО.</p> <p>1) Объект оснащён 1 кнопкой тревожной сигнализации, переносная КТС (находится у администратора (указать должность сотрудника и место основного размещения сотрудника)). Все КТС в исправном состоянии, проверки осуществляются в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации и журналом ежедневной проверки их работоспособности.</p> <p>2) Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (далее - Росгвардия) в круглосуточном режиме.</p> <p>3) Договор от 01.01.2024г. № 48/ТС-2024/04-05/06/24 на обслуживание системы тревожной сигнализации заключён с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по свердловской области» (лицензии не подлежит). Срок действия договора – до 31.12.2024г..</p> <p>4) Заключен договор на оперативное реагирование на сигналы КТС с Росгвардией от 01.01.2024г. № 48/ТС-2024/04-05/06/24 «Об оперативном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации». Срок действия договора – до 31.12.2024г.</p> <p>5) Нет, имеется в наличии.</p> <p>6) Нет, обслуживается.</p>
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p>	<p>1) МАУ «КСК» НГО оповещается экстренным экстренное оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется в автоматическом режиме через независимую систему оповещения и управления эвакуацией людей МАУ «КСК» НГО. СОУЭ находится на вахте у администратора МАУ «КСК» НГО, в работоспособном</p>

1	2	3	4
	экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	<p>состоянии, проверки осуществляются МАУ «КСК» НГО совместно с ООО ЧОП «СОВА-Н» в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждается журналом технического обслуживания и актами проведения практических тренировок по эвакуации МАУ «КСК» НГО.</p> <p>2) Договор на обслуживание заключен с ООО ЧОП «СОВА-Н» от 26.12.2023г. № 18/ТО-24/04-05/253/23. Лицензия МЧС России №ЛО14-00101-66/00089448 от 06.07.2010г., срок действия бессрочно. Срок действия договора – до 31.12.2024г. .</p> <p>С использованием системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) через блок управления речевым оповещением с микрофоном, расположенным на ресепшн у дежурных ООБ на центральном входе в МАУ «КСК» НГО.</p> <p>Система оповещения находится в исправном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания и актами проведения практических тренировок по эвакуации.</p> <p>3) Нет, имеется в наличии.</p> <p>4) Нет, обслуживается.</p>
52.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Здание МАУ «КСК» НГО оборудовано системой охранной сигнализации, система находится в исправном состоянии, акт проверки МАУ «КСК» НГО от 05.06.2026г..</p> <p>1) Охранной сигнализацией защищено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- весь периметр здания;</li> <li>- помещения, расположенные вне первого этажа здания: № 70.</li> </ul> <p>Охранная сигнализация в работоспособном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации.</p> <p>2) Сигнал «тревога» выведен на ПЦН ООО «СОВА-Н».</p>



1	2	3	4
			<p>3) Договор от 26.12.2023г. № 27/МО-24/04-05/252/23 на техническое обслуживание и ремонт охранной сигнализации заключён с ООО «СОВА-Монтаж» (Лицензия МЧС России № ЛО14-00101-66/00089448 от 06.07.2010г., срок действия.</p> <p>4) Договор от 01.01.2024г. № 48/ТС-2024/04-05/06/24 на оперативное реагирование на сигналы ОС заключён с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (лицензии не подлежит) Срок действия договора – до 31.12.2024г.</p>
53.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p> <p>5) срок архивирования и хранения данных</p>	<p>1) В здании МАУ «КСК» НГО смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории).</p> <p>2) На объекте (территории) ОО установлено 54 видеокамеры, из них: - внутренних видеокамер - 43 шт. (вид видеокамер - «аналоговые» и «цифровые», разрешение видеокамер - от 1 МРх до 2 МРх.; - наружных видеокамер - 11 шт. (вид видеокамер - «аналоговые» и «цифровые», разрешение видеокамер - от 1 МРх до 2 МРх..</p> <p>3) Изображение с видеокамер выведено на два монитора, расположенных на служебном посту администраторов.</p> <p>4) Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения обслуживается постаново-техническим отделом (ПТО) МАУ «КСК» НГО.</p> <p>5) Система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и хранение данных в течение нескольких месяцев.</p>
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский»- филиала ФГКУ	<p>1) наличие поста охраны;</p> <p>2) наличие на посту охраны: - системы видеонаблюдения; - системы охранной сигнализации; - средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию;</p> <p>3) отсутствует (причина,</p>	<p>1) На 1 этаже на ресепшн у администратора пост оборудован: - 2 монитора системы видеонаблюдения; - установлены приборы охранной сигнализации; - средства передачи тревожных сообщений в ОВО: 1. устройство беспроводной охранной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации) малогабаритное радиопередающее устройство Астра-Р ТЕКО (брелок) 1 шт. находится на вахте у администратора; 2. извещатель охранный ручной точечный электроконтактный (кнопка</p>

1	2	3	4
	«УВО ВНГ России по Свердловской области»	принимаемые меры)	тревожной сигнализации стационарная) Астра 321-Т 1 шт. находится в кассе.
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2) Контрольно-пропускные пункты отсутствуют.
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие, количество, размещение; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Объект оснащён 2 стационарными арочными металлодетекторами с Турникетом полуавтоматическим антипаника, размещенными на центральном входе. Объект оснащён ручными металлодетекторами в количестве 2 шт.
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) МАУ «КСК» НГО оборудован автоматизированной системой контроля и управления доступом (СКУД): В наличии 4 турникета, установленных на основном входе в здание МАУ «КСК» НГО. В наличии 3 электромагнитных замка установленных: 2шт. в фойе 1 этажа; 1шт. -запасный выход. Установленные СКУД находятся в исправном состоянии.  2) Техническое обслуживание и ремонт СКУД обеспечивается постаново-техническим отделом (ПТО) МАУ «КСК» НГО совместно с ООО ЧОП «Сова-Н».
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) количество ворот всего; 2) количество ворот, имеющих жесткую фиксацию их створок в закрытом положении; 3) причина отсутствия жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении и принимаемые меры	Ворота при въезде на объект с жесткой фиксацией створок в закрытом положении отсутствуют.
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2) Контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) отсутствуют.

1	2	3	4
	объекта (территории)		
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2) Отсутствует, т.к. в соответствии с требованиями законодательства не подлежит оснащению средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Ограждение отсутствует.
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Объект (территория) МАУ «КСК» НГО оснащён системой наружного освещения в полном объеме. 2) Система наружного освещения находится в исправном состоянии, акт МАУ «КСК» НГО от 27.05.2024г.
63.	<b>Раздел 7. Информационная безопасность</b>		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Библиотечный фонда отсутствует
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, в т.ч. имеющих доступ для обучающихся	указать количество компьютеров: 1) всего – 2) администрации учреждения – 3) с доступом для обучающихся –	К сети интернет подключены - 10 компьютеров, к которым имеется доступ только сотрудники ОО (без доступа обучающихся).
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером, в т.ч. на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	В наличии договор от 01.01.2024г. № И-6/14Н с интернет-провайдером ООО «Конвекс-Новоуральск» (CONVEX) на предоставление услуги по контент-фильтрации, в рамках договора обеспечивается ограничение доступа абонентов к ресурсам сити Интернет по Единому реестру

1	2	3	4
			Роскомнадзора доменных имен, указателей страниц, сайтов в сети интернет и сетевых адресов, содержащих информацию запрещенную к распространению в РФ (справка ООО «Конвекс-Новоуральск» (CONVEX) от 13.06.2024г. № 20).
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контент-фильтрация на компьютеры не установлена, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации не проводится, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	В МАУ ДО «СШОР» НГО назначено лицо, ответственное за информационную безопасность: заместитель директора по УВР Баган Н.А., приказ от 13.06.2024г. № 118к «О назначении ответственного лица за информационную безопасность в МАУ ДО «СШОР» НГО». Приказом от 13.06.2024г. № 118к. утверждена Инструкция ответственного лица за информационную безопасность по обеспечению информационной безопасности автоматизированного рабочего места, выделенного для обработки конфиденциальной информации (персональных данных) в МАУ ДО «СШОР» НГО.
71.	Принятие организационно-технических мер по повышению защищенности информационной инфраструктуры ОУ и устранению уязвимостей программного обеспечения по указаниям Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации о принятии дополнительных мер безопасности с введением ограничений для пользователей, информацию о выполнении мероприятий	В соответствии с приказом МАУ ДО «СШОР» НГО от «26.06.2024г. № 129к, определены дополнительные меры по информационной безопасности, назначено ответственное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением правил использования информационной инфраструктуры Баган Н.А., заместитель директора по УВР. Введено в действие Положение об организации работы в сети Интернет, приказ от 26.06.2024г. № 130к «Об организации работы в сети Интернет». Установлена программа для электронно-вычислительных машин на ПК «Лицензия на ПО Антивирус Kaspersky Internet Security 5 ПК 1 год, лицензионный договор № 47 от 15.01.2024г. Установлена программа на один ПК «ПО Secret Net Studio 8 (SNS-8.x-BL3-NS-SP1Y)», лицензионный договор № 1030 от 05.09.2022г.

1	2	3	4
			<p>Информация о выполнении мероприятий Плана докладывается директору МАУ ДО «СШОР» НГО 1 раз в квартал, дата последней проверки 17.06.24, акт от 17.06.2024г. «О проведении контроля соответствия контроля обработки персональных данных».</p> <p>Приказом от 21.06.2024г. № 126к ведена в действие инструкция действий при выявлении инцидентов информационной безопасности.</p> <p>приказо</p>
72.	<b>Раздел 8. Безопасность дорожного движения</b>		
73.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать</p>	<p>На балансе МАУ ДО «СШОР» НГО отсутствует транспортное средство для перевозки обучающихся в образовательную организацию.</p> <p>Перевозки осуществляются по договору фрахтования со специализированными организациями. Также составляется, договор перевозки на каждую поездку.</p> <p>Имеются инструкции, утвержденные приказом МАУ ДО «СШОР» НГО от 01.09.2023г. № 131/1к:</p> <p>1. Инструкция для обучающихся по правилам безопасного поведения во время организованной поездки автомобильным транспортом.</p> <p>2. Инструкция по ОТ для водителя, старшего ответственного за организованную перевозку группы детей, ответственного за организованную перевозку группы детей и сопровождающего лица при перевозке организованной группы детей автобусами.</p> <p>3. Инструкция по ОТ для ответственного по перевозке детей на автомобильном транспорте.</p>

1	2	3	4
		реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение 10) Порядок организации школьных перевозок в новом учебном году	
74.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Паспорт дорожной безопасности (далее - Паспорт) в наличии, в том числе визуализированный в виде стенда. 2) Паспорт утвержден 06.06.2023г. 3) Паспорт согласован в ОГАИ МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» 06.06.2023г.  4) Паспорт согласован с Главой Новоуральского городского округа 06.06.2023г.
75.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	1) В МАУ ДО «СШОР» НГО отсутствует уличная площадка. В МАУ ДО «СШОР» НГО отсутствует внутришкольная площадка. 2) В МАУ ДО «СШОР» НГО отсутствует уличный учебно- тренировочный перекресток.

1	2	3	4
			<p>В МАУ ДО «СШОР» НГО отсутствует внутришкольный учебно-тренировочный перекресток.</p> <p>3) В МАУ ДО «СШОР» НГО отсутствует уличная велоплощадка.</p> <p>В МАУ ДО «СШОР» НГО отсутствует внутришкольная велоплощадка.</p>
76.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	<p>1) Отсутствует класс «Светофор».</p> <p>2) Отсутствуют элементы класса «Светофор»</p>
77.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	<p>В дополнение к визуализированному паспорту дорожной безопасности образовательной организации имеются уголки безопасности дорожного движения» в количестве 1 шт., которые расположены в фойе 1 этажа МАУ «КСК» НГО.</p>
78.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части</p>	<p>1) Ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода, в наличии.</p> <p>2) Количество пешеходных переходов соответствующих ГОСТ Р52289–2004: 1 шт., из них 1 регулируемый, 0 нерегулируемых.</p> <p>3) Тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, в наличии; состояние удовлетворительное.</p>
79.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	<p>Имеются площадка для хранения средств индивидуальной мобильности в МАУ ДО «СШОР» НГО</p>
80.	<b>Раздел 9. Охрана труда</b>		
81.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	<p>Ответственным лицом за охрану труда в МАУ ДО «СШОР» НГО назначена Баган Н.А. - заместитель директора по УВР, приказом № 127к от 25.06.2024г. «О назначении ответственного лица».</p>
82.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	<p>Действует коллективный договор на 2022-2025 годы, зарегистрирован в</p>

1	2	3	4
			ГКУ «Новоуральский центр занятости» 27.07.2022г., регистрационный номер 15-К. Срок действия коллективного договора до 2025 года.
83.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	<p>1) <b>Директор Полякова В.Н.</b> - обучена в НОЧУ ДПО УЦ «Капитал» (лицензия № Л035-01277-66/00276119 от 17.12.2014г.) по программам: 1. Программа А «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (в объеме 16 часов), регистрационный номер записи в реестре обученных лиц 23002940. 2. Программа Б «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов), регистрационный номер записи в реестре обученных лиц 23002977 3. Программа СИЗ: «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (8 часов), регистрационный номер записи в реестре обученных лиц 23003011. 4. Программа первая помощь: «Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим (8 часов), регистрационный номер записи в реестре обученных лиц 23003044. По окончании обучения выдан протокол от 01.09.2022г. № ДЛ-04/10.23.</p> <p><b>Заместитель директора по УВР Баган Н.А.</b> - обучена в ООО «Региональный центр повышения квалификации» (лицензия № Л035-01222-62/00267249 от 20.05.2021г.) по дополнительному профессиональному образованию: 1. Программа А «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов). По окончании обучения выдано удостоверение от 11.06.2024г. № 342632. 2. Программа Б «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов). По окончании обучения выдано удостоверение от 30.05.2024г. № 335885. - обучена в ООО «Профессиональная академия» (лицензия № Л035-</p>



1	2	3	4
			<p>01265-18/00256664 от 20.02.2021г.) по программе «Оказание первой помощи пострадавшим», регистрационный номер записи в реестре обученных лиц 47138465. По окончании обучения выдан протокол от 18.03.2024г. № ОТ18032413.</p> <p><b>Главный бухгалтер Агапова О.П.</b></p> <p>- обучена в ООО «Региональный центр повышения квалификации» (лицензия № Л035-01222-62/00267249 от 20.05.2021г.) по дополнительному профессиональному образованию: 1. «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (16 часов). По окончании обучения выдано удостоверение от 11.06.2024г. № 342630.</p> <p>2. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (16 часов). По окончании обучения выдано удостоверение от 30.05.2024г. № 340872.</p> <p>- обучена в ООО «Профессиональная академия» (лицензия № Л035-01265-18/00256664 от 20.02.2021г.) по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 20 часов, регистрационный номер записи в реестре обученных лиц 47138464. По окончании обучения выдан протокол от 18.03.2024г. № ОТ18032413.</p>
84.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	<p>1. План номенклатурных мероприятий по охране труда от 29.12.2023г. № 216к. в наличии.</p> <p>2. Комплексный план мероприятий по предупреждению и профилактике детского травматизма МАУ ДО «СПИОР» НГО на 2024-2025 учебный год от 04.06.2024г. в наличии.</p>
85.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	<p>Инструкции введены в действие и утверждены приказом директора от 01.09.2023г. № 131/1к.</p> <p>ИОТ.001-2023 Инструкция по ОТ для всех работников.</p> <p>ИОТ.003-2023 Инструкция по ОТ оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае.</p> <p>ИОТ.009-2023 Инструкция по ОТ для главного бухгалтера.</p> <p>ИОТ.011-2023 Инструкция по ОТ для кладовщика.</p> <p>ИОТ.013-2023 Инструкция по ОТ для ответственного по перевозке</p>

1	2	3	4
			<p>детей на автомобильном транспорте.  ИОТ.014-2023 Инструкция по ОТ для заточника.  ИОТ.015-2023 Инструкция по ОТ для неэлектрического персонала по электробезопасности 1 квалификационной группы.  ИОТ.018-2023 Инструкция по ОТ для врача по спортивной медицине.  ИОТ.019-2023 Инструкция по ОТ при работе с ручным инструментом.  ИОТ.020-2023 Инструкция по ОТ при работе с электроинструментом.  ИОТ.022-2023 Инструкция по ОТ для ремонтника кожгалантерейных изделий.  ИОТ.023-2023 Инструкция по ОТ при работе с копировально-множительной техникой.  ИОТ.025-2023 Инструкция по ОТ при работе с персональными ЭВМ.  ИОТ.028-2023 Инструкция по ОТ при эксплуатации бытовых электроприборов.  ИОТ.031-2023 Инструкция по ОТ для водителя автомобиля.  ИОТ.041-2023 Инструкция по ОТ для секретаря.  ИОТ.045-2023 Инструкция по ОТ для бухгалтера-кассира.  ИОТ.050-2023 Инструкция по ОТ для инструктора-методиста.  ИОТ.051-2023 Инструкция по ОТ для методиста.  ИОТ.081-2023 Инструкция по ОТ для заместителя директора по УВР.  ИОТ.093-2023 Инструкция по ОТ для старшего тренера-преподавателя по хоккею, тренера - преподавателя по хоккею.  ИОТ.094-2023 Инструкция по ОТ для старшего тренера-преподавателя и тренера - преподавателя по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек).  ИБ.02-2023 Инструкция по технике безопасности при обращении с опасными медицинскими отходами кабинета спортивной медицины.  ИБ.011-2023 Инструкция по правилам безопасности «О мерах пожарной безопасности».  ИБ.012-2023 Инструкция по технике безопасности для водителя, старшего ответственного за организованную перевозку группы детей, ответственного за организованную перевозку группы детей и сопровождающего лица при перевозке организованной группы детей автобусами.</p>

1	2	3	4
			<p>ИБ.013-2023 Инструкция по технике безопасности при перевозке обучающихся железнодорожным транспортом.</p> <p>ИБ.014-2023 Инструкция по правилам безопасности для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (спортивные тренажеры, тяжести).</p> <p>ИБ.078-2023 Инструкция по электробезопасности для неэлектротехнического персонала 1 квалификационной группы допуска по электробезопасности.</p> <p>ИТБ.79-23 Инструкция для обучающихся по правилам безопасного поведения во время организованной поездки автомобильным транспортом.</p> <p>ИБ.080-21 Инструкция по пожарной безопасности.</p> <p>Программа вводного инструктажа</p> <p>Программа первичного и повторного инструктажа на рабочем месте</p>
86.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p>В МАУ ДО «СШОР» НГО ведутся:</p> <p>- журнал регистрации вводного инструктажа МАУ ДО СШОР» НГО - 1 шт;</p> <p>Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте - 1 шт;</p> <p>Журнал регистрации учета присвоения 1 группы по электробезопасности не электротехнического персонала - 1 шт.</p>
87.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>Повторный инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев: периодичность проведения – 1 декада сентября, 1 декада марта.</p> <p>Дата проведения последнего инструктажа 05.03.2024 года</p>
88.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<p>1) количество рабочих мест, всего;</p> <p>2) количество аттестованных рабочих мест;</p> <p>3) количество неаттестованных рабочих мест;</p> <p>4) планируемые сроки аттестации</p>	<p>1) Всего рабочих мест - 18</p> <p>2) Специальная оценка условий труда проведена ООО «ТрудЭксперт» в июне 2021 года, аттестовано - 18 рабочих мест.</p> <p>Специальная оценка условий труда проведена ООО «Сфера Безопасности Труда» в июле 2023 года, договор № 7135 от 12.07.2023г., аттестовано – 13 рабочих мест.</p> <p>3) Неаттестованных рабочих мест нет.</p> <p>4) Планируемый срок следующей СОУТ:</p> <p>- до 30.09.2024г. внеочередная СОУТ одного рабочего места старшего тренера-преподавателя. Приказ от 21.06.2024г. № 127к. «О проведении</p>

1	2	3	4
			специальной оценки условий труда в МАУ ДО «СШОР» НГО, договор с ООО «Центр ОТ и ПЭ». - 3 квартал 2026 год (18 рабочих мест)
89.	<b>Раздел 10. Ремонтные работы</b>		
90.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился
91.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Ремонт помещений в 2023 году на сумму 554 841,00 руб.: № 91 (раздевалка), 92 (душевая, сан.узел) № 95 (раздевалка), 98 (душевая) № 56 (кабинет), 57 (душевая, сан.узел) № 94 (душевая, сан.узел), № 48 (кабинет) № 97 (методический кабинет)  Ремонт помещений в 2024 году: № 53 (раздевалка), № 54 (душевая), № 62 (раздевалка), № 63 (тренерская) Утепление стены по оси «К» ледовой арены на сумму: 2 079 060 ,00 руб.
92.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	Перечень работ, запланированных на 2025 год: Ремонт помещений: №69 (раздевалка), 125(душевая) на первом этаже. Ремонт помещений № 68 (заточная) на первом этаже. Ремонт помещений № 72,76 (кабинет) на втором этаже. Ремонт помещения № 55 (душевая) на первом этаже. Ремонт помещения № 57 (душевая, сан.узел) на первом этаже. Ремонт помещений № 116 (раздевалка),117 (раздевалка) на первом этаже. <b>На сумму: 1 788 476 ,04 руб.</b>